

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г,  
Юных Коммунаров ул, дом 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, Краснодарский край,  
Красноармейский р-н, Полтавская ст-ца, К.Маркса ул, дом 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-polt@mail.ru;  
353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А  
под А, комнаты № 8-26, литер Б комната № 2, тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353560, Краснодарский  
край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Ленина ул, дом 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PK63



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц), врио заведующего  
бактериологической лабораторией-биолог

Л.А. Месяцева  
11.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-25/61574-25 от 11.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМФОРТ" (ИНН 2370002951  
ОГРН 1132370001224)

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ.  
МЕЛИОРАТОРОВ Д.4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов,  
д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: артезианская скважина № 4370, Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца  
Петровская, ул Димитрова, д. 2, /а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.05.2025 09:30 - 13:00

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал  
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на  
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1642/04/003 от 16 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 мая 2025 г.

Протокол испытаний № 23-01-25/61574-25 от 11.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 13    | Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-6М | 157             |
| 14    | Термостат суховоздушный, BINDER ED 115            | 20170000014943  |
| 15    | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80    | 11091           |
| 16    | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80    | 23858           |
| 17    | Фотометр, Эксперт-003                             | 1855            |
| 18    | Электроды сравнения, Эсп10101-3,5                 | 02378           |
| 19    | Электропечь сопротивления, SNOL 6.7/1300          | 1567            |
| 20    | Электрошкаф сушильный лабораторный, 2В-151        | 585             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| <p>Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, литер Б комната № 2<br/>Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)<br/>Образец поступил 16.05.2025 13:30<br/>дата начала испытаний 16.05.2025 14:00, дата окончания испытаний 22.05.2025 12:26</p> |                                                 |                         |                                            |                                      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)         | КОЕ/см <sup>3</sup>     | Не обнаружено                              | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23                                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги в 100 мл воды                          | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                           | МУК 4.2.3963-23                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии                 | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                           | МУК 4.2.3963-23                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ)                     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4                                          | Не более 50                          | МУК 4.2.3963-23                                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Энтерококки                                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                           | МУК 4.2.3963-23                                                |
| <p>Место осуществления деятельности: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Ленина ул, дом 43<br/>Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)<br/>Образец поступил 16.05.2025 13:30<br/>дата начала испытаний 16.05.2025 13:40, дата окончания испытаний 07.06.2025 16:33</p>                                                                      |                                                 |                         |                                            |                                      |                                                                |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах                                           | балл                    | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ртуть                                           | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,00004                              | Не более 0,0005 (мг/л)               | МУ 08-47/162                                                   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Аммиак                                          | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,26±0,05                                  | Не более 1,5 (мг/л)                  | ГОСТ 33045-2014                                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Водородный показатель (рН)                      | ед. рН                  | 8,8±0,2                                    | В пределах 6-9                       | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121--97 (издание 2018 г.)                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,0005                               | Не более 0,1 (мг/л)                  | М 01-07-2010 (ФР.1.31.2006.02371)                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Железо (Fe, суммарно)                           | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,1                                  | Не более 0,3 (мг/л)                  | ГОСТ 4011-72                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Жесткость общая                                 | °Ж                      | 3,3±0,5                                    | Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) | ГОСТ 31954-2012                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кадмий                                          | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,0002                               | Не более 0,001 (мг/л)                | МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Марганец                                        | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,041±0,010                                | Не более 0,1 (мг/л)                  | ГОСТ 4974-2014                                                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Медь                                            | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,0006                               | Не более 1 (мг/л)                    | МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Мутность                                        | ЕМФ                     | Менее 1                                    | Не более 2,6                         | ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (Издание 2019 года)                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Мышьяк                                          | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,002                                | Не более 0,01 (мг/л)                 | ПНД Ф 14.1:2.4.223-06, ПНД Ф 14.1:2.4.223-06 (издание 2004 г.) |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Нефтепродукты                                   | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,005                                | Не более 0,1                         | ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169)     |

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 23-01-25/61574-25 от 11.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

|    |                                    |                    |              |                      |                                                                                          |
|----|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                    |              |                      | (Издание 2012 года)                                                                      |
| 15 | Нитраты                            | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,1    | Не более 45 (мг/л)   | ГОСТ 33045-2014                                                                          |
| 16 | Нитриты                            | мг/дм <sup>3</sup> | 0,009±0,005  | Не более 3 (мг/л)    | ГОСТ 33045-2014                                                                          |
| 17 | Общая минерализация                | мг/дм <sup>3</sup> | 712±71       | Не более 1000        | ГОСТ 18164-72                                                                            |
| 18 | АПВ                                | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,025  | Не более 0,5         | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000<br>(М 01-06-2013)<br>(ФР.1.31.2014.17189)<br>(Издание 2014 года) |
| 19 | Перманганатная окисляемость        | мг/дм <sup>3</sup> | 0,64±0,13    | Не более 5           | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99,<br>(ФР.1.31.2013.13900),<br>(Издание 2012 года)                   |
| 20 | Массовая концентрация фосфат-ионов | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,05   | Не более 3,5 (мг/л)  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023                                                                |
| 21 | Свинец                             | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,0002 | Не более 0,01 (мг/л) | МУ 31-03/04<br>(ФР.1.31.2004.00987)                                                      |
| 22 | Сульфаты                           | мг/дм <sup>3</sup> | 141±17       | Не более 500 (мг/л)  | ГОСТ 4389-72 2                                                                           |
| 23 | Фториды                            | мг/дм <sup>3</sup> | 1,3±0,1      | Не более 1,2 (мг/л)  | ГОСТ 4386-89                                                                             |
| 24 | Хлориды                            | мг/дм <sup>3</sup> | 309±45       | Не более 350 (мг/л)  | ГОСТ 4245-72                                                                             |
| 25 | Цветность                          | градус             | Менее 1      | Не более 20          | ГОСТ 31868-2012                                                                          |
| 26 | Цинк                               | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,0005 | Не более 5 (мг/л)    | МУ 31-03/04<br>(ФР.1.31.2004.00987)                                                      |

Ответственный за оформление протокола:  
Ю.А. Сафронова, Документовед *Сафр*

Конец протокола испытаний № 23-01-25/61574-25 от 11.06.2025